

Znak sprawy: OZK.272.9.2021

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23**”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00253016/01 z dnia 2021-11-02 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00262436/01 z dnia 2021-11-09

Powiat Nidzicki na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania Wykonawców, których treść przedstawiona jest poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pyt. 1

Prosimy o wskazanie parametrów:

- a) **pompowni: ścieków oraz deszczówki**
- b) **separatora**
- c) **pompy znajdującej się z w zbiorniku retencyjnym**

Odp. 1

Ad. a) pompownia ścieków - parametry opisane na rysunku S21 wydajność 5,6 l/s= 20m³/h , pompownia deszczowa - parametry opisane na rys. S27 wydajność 26 l/s=93,6m³/h

Ad. b) parametry separatora podane na rysunku S26

Ad. c) wydajność pompy zbiornika retencyjnego 3,8m³/h

Pyt. 2

Zbiornik retencyjny – jest rozbieżność pomiędzy częścią opisową a rysunkową. Na jednej wskazany jest jako tworzywowy, natomiast na rysunkach jako betonowy. Z jakiego materiału ma zostać wykonany?

Odp. 2

Zbiornik wykonać jako betonowy zgodnie z rys. S25

Pyt. 3

Studnie DN600 zaprojektowane są jako betonowe, generalnie studnie takiej średnicy wykonywane są jako tworzywowe, czy takie można przyjąć do wyceny?

Odp. 3.

Można przyjąć studnie tworzywowe.

Pyt. 4.

Prosimy o wskazanie parametrów klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych) – brak szczegółów.

Odp. 4

Na rys S11-S13 w legendzie przedstawione zostały wszystkie parametry klimatyzatorów.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

WICESTAROSTA


Paweł Przybytek