

Znak sprawy: OZK.272.12.2021

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23**”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00326717/01 z dnia 2021-12-22

Powiat Nidzicki na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania Wykonawców, których treść przedstawiona jest poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1. *W związku z wymaganiami stawianymi w dokumentacji przetargowej zwracamy się z prośbą o:*

1) *potwierdzenie, że należy przewidzieć 3 kotły w kotłowni (zgodnie ze schematem),*

Odp.1 Tak, należy przewidzieć 3 kotły

2) *potwierdzenie konieczności zastosowania wymiennika kotła ze stali nierdzewnej,*

Odp. 2 Tak, konieczne jest zastosowanie wymiennika ze stali nierdzewnej

3) *dopuszczenie tolerancji mocy kotłowni 3 kW,*

Odp. 3 Dopuszcza się tolerancję 3kW mocy

4) *zgodę na zastosowanie kotła o maksymalnej temp. zasilania 76°C,*

Odp. 4 Dopuszcza się max moc zasilania 76°C

5) *zgodę na zastosowanie kotła o sprawności znormalizowanej (40/30) do 98%(Hs),*

Odp. 5 Dopuszcza się kocioł o sprawności wyższej lub równej założonej w projekcie.

6) *zgodę na zastosowanie kotła o masie niższej niż 486 kg,*

Odp. 6 Dopuszcza się kocioł o niższej masie

7) kotła o średnicy przyłącza gazu $\frac{3}{4}$ "

Odp. 7 Średnicę doprowadzającą gaz do kotła należy uzależnić od rodzaju dobranego kotła. W celu zapobiegania dławienia kotłów należy zastosować bufor gazu.

8) potwierdzenie, dostępnej ilości gazu GZ50 14,52 Nm³/h (dla potrzeb kotłów)

Odp. 8 Należy zastosować zgodnie z projektem

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.


STAROSTA
Marcin Paliński