

Znak sprawy: OZK.272.12.2021

**Do wszystkich Wykonawców**

**Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00326717/01 z dnia 2021-12-22

Powiat Nidzicki na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania Wykonawców, których treść przedstawiona jest poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

*Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie konstrukcji dachu budynku garażowego z drewna klasy C24? Producenci wiązarów informują, iż nie wykonują konstrukcji z drewna klasy C27.*

Odpowiedź 1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klasy drewna na C24 na wykonanie konstrukcji dachu budynku garażowego pod warunkiem przeliczenia projektu przez uprawnionego projektanta i doboru zamiennych przekrojów oraz uzyskaniu na powyższą zmianę akceptacji nadzoru autorskiego.

*Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stolarki zewnętrznej (okna i drzwi) w kolorze obustronnie białym? Pozwoli to obniżyć koszt o ok. 20-40%.*

Odpowiedź 2. Stolarkę okienną i drzwiową zachować jak w dokumentacji – obustronnie w kolorze grafitowym

*Pytanie 3. Prosimy o udzielenie informacji czy w ofercie należy uwzględnić koszt miesięcznej konserwacji windy i urządzeń wentylacyjnych w okresie trwania gwarancji.*

Odpowiedź 3. Wykonawca powinien uwzględnić ten koszt.

*Pytanie 4. Prosimy o udzielenie informacji czy można zastosować standardowe sufity podwieszane typu Armstrong o wym. 60x60cm z widoczną konstrukcją w kolorze*

*białym zamiast płyt z projektu o symbolach 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 ? Zamiana ta wpłynie na obniżenie kosztu inwestycji.*

Odpowiedź 4.

Wyraża się zgodę na zmianę sufitów o niższych parametrach akustycznych (wsp. Pochłaniania dźwięku).

Sposób montażu profili sufitowych bez licowania krawędzi profili sufitu z dolną powierzchnią płyt sufitu podwieszanego. Konstrukcja profili sufitowych częściowo ukryta, krawędź płyt sufitu przycięta schodkowo, dla wpuszczenia profili.

Kolorystyka płyt sufitu jak w dokumentacji.

**Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.**

  
STAROSTA  
Marcin Paliński