

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23**”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00326717/01 z dnia 2021-12-22

Powiat Nidzicki na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania Wykonawców, których treść przedstawiona jest poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pyt. 1 Sufity podwieszane - prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób ma być montowana wełna nad płytami sufitowymi, czy ma być mocowana do stropu czy układana bezpośrednio na płytach sufitowych?

Odp. 1 Rozwiązanie dostosować w zależności od przyjętego systemu sufitu podwieszonego oraz sposobu wykonywania podwieszenia instalacji umieszczonych w przestrzeni pomiędzy stropem i sufitem. Projekt nie narzuca sposobu wykonania.

Pyt. 2. Sufity podwieszane - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wynikającej na przekrojach budynku A-A i B-B a opisem warstw sufitowych na rzutach rys.: A-23, A-24, A-25 - wykończenie sufitów.

Odp. 2 Na rzutach określono sposób wykonania sufitów podwieszanych, natomiast na przekrojach warstwy przekroju stropów, odnośnie rozbieżności w opisie warstwy P2 – stosować rozwiązanie z przekroju A-A.

Pyt. 3 Wykończenie podłóg - Na rysunkach A-27 i A-28 w pomieszczeniach 2.3 i 3.3 podłogi są wykończone wykładziną PCV, natomiast wg. tabelki na rzutach pomieszczeń (rys. A-2 i A-3) i przedmiaru podłogi te mają być wykończone płytkami gresowymi. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj wykończenia podłóg w tych pomieszczeniach zastosować.

Odp. 3 Całość komunikacji wykończyć płytkami gresowymi.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.